

Kontrastmarkering trappa

Utförandebeskrivningen gäller trappa inomhus och utomhus vid befintlig trappa.

Placering

Trappans nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp ska kontrastmarkeras.

Utformning

Markeringarna ska vara 50 mm stora och placerad med 30 mm mellanrum och 20 mm från framkant samt löpa hela trappan, se illustration.

Markeringarna ska vara i kontrasterande ljushet mot trappan med minst 0,40 enligt NCS.

